

UWAGA:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE P/T, IP44, 10A, 230V
(WYKONANIE MEDYCZNE)
ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE SCHOD.
P/T, IP44, 10A, 230V (WYKONANIE MEDYCZNE)

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA TON-24

ZAKRES OPRACOWANIA PRZEBUDOWA
STROP TYNKOWANY
MALOWANA FARBĄ
HIGIENICZNĄ
PŁYTA GŁADKA, G-K.
MALOWANA FARBĄ
HIGIENICZNĄ

OPRAWA 30x120 LED SZCZELNA
WPUSZCZANA PRZEZNACZONA
DO POM. CZYSTYCH IP65


OPRAWA 60x60 LED SZCZELNA
NATYNKOWA PRZEZNACZONA
DO POM. CZYSTYCH IP65

OPRAWA 60x60 LED SZCZELNA
WPUSZCZANA PRZEZNACZONA
DO POM. CZYSTYCH IP65


WYJŚCIE
EWAKUACYJNE
OPRAWY
EWAKUACYJNE

OSWIETLENIE AWARYJNE

OPRAWA 30x120 LED SZCZELNA
NATYNKOWA PRZEZNACZONA
DO POM. CZYSTYCH IP65



ORIENTACJA



BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Architektury
JDJ

05-090 Raszyn ul. B. Prusa 1P
tel. 603 074 532
jdj@raszyna@gmail.com

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA
POZAJELITOWEGO, IZBY RECEPTUROWEJ W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA
PAWŁA II W ZAMOŚCI

Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 o
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. z 2000, Nr 80, poz.
904, ze zmianami.

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

RRAN7A

FI FKTRYC7NA

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztof Kozak upr. bud. nr
MAZ/0538/PBE/15

PODPIS

TUTUŁ RYSUNKU

RZUT SUFITU PARTERU
(FRAGMENT BUDYNKU)
OSWIETLLENIE

NR TEMATU

DATA

LISTOPAD 2022

SKALA

1:100

FORMAT

A3+

NR RYS.

F1