



LEGENDA:

- ISTN. CZUJKA POŻAROWA
POZOSTAJE BAZ ZMIAN

- ISTN. WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
POZOSTAJE BAZ ZMIAN

- ISTN. RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
WYSOKOŚĆ INSTALACJI – 1,2–1,6m OD POZIOMU POSADZKI.

- MODUŁ STERUJĄCY WEJ. / WYJ.

- CZUJKA POŻAROWA WIELODETEKTOROWA
INSTALOWAĆ W KANALE WENTYLACYJNYM

- TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY 24VDC – TYP (MONTAŻ ŚCIENNY
PODŁOGOWY LUB SUFITOWY) WG PROJ. ARANŻACJI WNEŹRZ

- ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – ZSP

- KLAPA POŻAROWA

- WYPUST HDGs 3X2,5 do ZSP
ZASILANY Z TR-15/9

ZSP – ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

K – KLAPA POŻAROWA

CW – CENTRALA WENTYLACYJNA

T – ELEKTROTRZYMACZ

MaKo

consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ		
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 066401_1 MIASTO ZAMOŚĆ DBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZDROCDOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO- NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT INSTALACJI SAP – VI PIĘTRO, BLOK A STRONA PRAWA I LEWA WRAZ Z HALLEM		PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI SAP PIĘTRO VIII		
PROJEKTANT	INŻ. BOGDAN MALEC	GT-III-8386/3/76	
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. JANUSZ ŁUCZKA	GP-II-7342/94/94	
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA	DATA 22.02.2018	SKALA 1 : 100 NR RYS. 3