



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 21 listopada 2022 r.

DZP 3320.81.22

## Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegania.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

„Proszę o załączenie załącznika nr 2 do umowy.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyjaśnia, że tę kwestię reguluje załącznik nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w § 3 ust. 1 i 2 cyt. „1. Strony ustalają, iż realizacja przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1, obowiązująca przez czas określony w § 12 umowy będzie następowała według szczegółowego harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie Załącznik nr 2 do niniejszej umowy i jej integralną część.

2. Harmonogram, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania harmonogramu wniesie uwagi do harmonogramu lub zaakceptuje harmonogram. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi wniesione przez Zamawiającego i przekazać Zamawiającemu harmonogram uwzględniający uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.”

### **Pytanie 2**

„Proszę o wskazanie lub opisanie formuł obliczeniowych dla załącznika nr 3 wg. oczekiwań Zamawiającego w szczególności dla pozycji 9,10,11,12. W załączaniu przesyłam plik w formacie xls z przygotowanymi formułami w celu wskazania poprawności obliczeń wg Zamawiającego.”

**Wyjaśnienie:** Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia (zgodnie z *podanym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ*), jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto, łączna cena netto (wynik pomnożenia ceny netto przez ilość), łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT). Cena ostateczna (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

### **Pytanie 3**

„Proszę o wyjaśnienie kryterium Oceny Zamawiający wskazują wagę 60% dla ceny i 40% dla czasu reakcji, a w punktacji czasu reakcji najwyższa wartość to 10 pkt co daje 10%.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyjaśnia, że opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został wskazany w specyfikacji warunków zamówienia na str. 9 i 10 w rozdziale **XIX.**

**Pytanie 4**

„Czy Wykonawca musi posiadać aktualne świadectwo o przeszkoleniu w zakresie "systemów sygnalizacji pożaru cerberus”.

**Wyjaśnienie:** Wykonawca powinien posiadać przeszkolenie z zakresu obsługi i serwisowania urządzeń i instalacji posiadanych przez Szpital.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu