



- O2 - INSTALACJA TLENU
VAC - INSTALACJA PRÓŻNI
AIR - SPRĘŻONE POWIETRZE
AIR - SPRĘŻONE POWIETRZE
AGSS - ODCIĄG GAZÓW POANESTEZJOLOGICZNYCH
Cu 22 - ŚREDNICA RUROCIĄGU MIEDZIANEGO

- UWAGI:
- Instalację gazów medycznych podłączyć do istniejącej instalacji gazów medycznych znajdujących się w sali operacyjnej zasilających obecnie kolumny hirurgiczną i anesteziologiczną.
 - Instalację gazów wykonać z rur miedzianych bez szwu, ciągnionych łączonych na lut twardy. Lutowanie prowadzić w osłonie gazu.
- UWAGI OGÓLNE:
- Na podstawie projektu należy opracować niezbędne projekty warsztatowe. Podczas realizacji posługiwać się zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
 - Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisami, zestawieniami i specyfikacjami oraz wszelkimi materiałami towarzyszącymi projektowi.
 - Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom p.poż. oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz BHP
 - Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty i dopuszczenia.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.



INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBREB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ			
TYTUŁ OPRACOWANIA :	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONT SALI C1 BLOKU OPERACYJNEGO II PIĘTRO BLOKU B RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH			PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INZ. PAWEŁ GMYZ	LUB/0177/PWOS/10		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. MARIANNA MICHAŁKIEWICZ	UANB II 7342/68/93		
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	DATA 15.06.2018	SKALA 1:100	NR RYS. S-06