



- UWAGI:
- Gniazda RJ45 i elektryczne łączyć we wspólne zestawy wieloramkowe
 - Wysokości instalowania osprzętu:

gniazda nad blatami roboczymi	-	120cm;
gniazda ogólne w gabinetach lekarskich	-	120cm;
gniazda TV w salach chorych	-	200cm;

		Mako consulting ul. Pocztowców 9/27 22-400 Zamość NIP-825-211-39-89 www.makiconsulting.com.pl		
INWESTOR:	SAMOZWIĘZNY PUBLICZNY SZPITAL WIEJOWOZDZI ul. PAPIEZA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCII AL. JANA PAWŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAKI EWID. NR: 8477/84/8 JEDNOŚCINA EWID. 00008, 2 JABŁONNA OBRĘB: 0006 JABŁONNA PIERWSZA			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN: UZWIĘKOWIENIE WZROKOWOCIEŃ OSÓBKĄ KOMP. I SŁYSZOWEJ OPIEKI NA PACJENTAMI ZE SZCZEGÓLNYMI NEUROLOGICZNO- NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIAŁY PUBLICZNY SZPITALU WIEJOWOZDZI M. PAPIEZA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCII			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - W PIĘTRO, POK. A STRONA PRAWA I LEWA WRZĄZ Z HALLEM		POCISIP:	
TYTUŁ ROZWIĄZNI	PROJEKT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - STRONA PRAWA			
PROJEKTANT	NZ BOGDAN MAŁECKI GT-H438076			
SPRAWCZCA	NZ JANUSZ ŁUCZKA DTA			
SPECJALNOŚĆ	TELETECHNICA	DATA 05.12.2018	SKALA 1/50	NR RYS 5