




Stelaż pod urządzenie do różnicowania ciśnienia montowanego iSWAY-FC-2.39-KE-UP-BF-AF



Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	OG-PDG-MF-300	81220304111	Podpora dachowa uniwersalna 300X300 z matą EPDM do profilu MG, MF, MH ogniowa	8,00
2	XP-SZ-MF2,5-2000	80741412528	Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm, powłoka Ultra Cover XP	2,00
3	XP-SZ-MH2,5-2000	80741622528	Profil montażowy typ MH2,5 (41x62x2,5 mm) dł. 2000 mm, powłoka Ultra Cover XP	4,00
4	XP-SZ-MF2,5-2000	80741412528	Profil montażowy typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) dł. 2000 mm, powłoka Ultra Cover XP	2,00
5	XP-XZ7-MF	81141070018	Kształtka montażowa XZ7-MF do profilu MF, powłoka Ultra Cover XP	8,00
6	XP-105-M10X30	81402100308	Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X30, powłoka Ultra Cover XP	32,00
7	XP-PD-10	81480101008	Podkładka okrągła fi 10,5/26 mm, powłoka Ultra Cover XP	32,00
8	XP-NSZ-MF-M10	81190411018	Nakrętka prostokątna ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH, powłoka Ultra Cover XP	40,00
9	XP-PDC-MF	81107414108	Podkładka do profilu MG, MF, MH, powłoka Ultra Cover XP	8,00
10	XP-105-M10X80	81402100808	Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M10X80, powłoka Ultra Cover XP	8,00

-Wymiary centrali: Szer. x Wys. x Gł.: 1720mm x 1300mm x 1520mm
-Waga agregatu: 757kg

		TYTUŁ RYSUNKU:	
OPRACOWAŁ:		Stelaż pod urządzenie do różnicowania ciśnienia montowanego iSWAY-FC-2.39-KE-UP-BF-AF	
mgr inż. Bartosz Raczynski		INWESTYCA / WYKONAWCA:	
		Szpital JP II Zamość / Paweł Gmyz	NR RYS.: 416/02/19-1
Niniejszy rysunek stanowi informację o produkcie Mczuk Metalizacja i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Mczuk Metalizacja, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów			DATA: 03.03.2019r