




REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019
AKTUALIZACJA ROZWIĄZAŃ NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPOWIERZANIE KLATKI SCHODOWEJ

LEGENDA:



- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA Z GNIAZDEM INSTALOWAĆ NA STROPIE.
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
WYSOKOŚĆ INSTALACJI – 1,2–1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
- MODUŁ STERUJĄCY WEJ. / WYJ.
- RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMIAJĄCY
WYSOKOŚĆ INSTALACJI – 1,2–1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
- ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – ZSP
- WYPUST YDY 3x2,5 do CSN; HDGs 3x2,5 do ZSP
ZASILANY Z TR–23/9
- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – RYGIELx2, ELEKTROZAMEK x1
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE – ELEKTROZAMEK x1
- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

ZSP - ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
RDA - URZĄDZENIE NADCIŚNENIOWE
CSN - CENTRALA SYSTEMU UPUSTU NADCIŚNIENIA

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <h1 style="margin: 0;">MaKo</h1> <p style="margin: 0; color: #008080;">consulting</p> <p style="margin: 0; color: #000080;">ul. Peowiaków 9/27 22-400 Zamość NIP: 825-211-39-89 www.makoconsulting.com.pl</p> </div>			
INWESTOR:		SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ	
LOKALIZACJA:		DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHOROZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU”.	
TREŚĆ OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ PLAN INSTALACJI SAP - PIĘTRO II	PODPIS:
PROJEKTANT		INŻ. BOGDAN MALEC	GT-III-8386/3/76
SPRAWDZAJĄCY		INŻ. JANUSZ ŁUCZKA	GP-II-7342/94/94
SPECJALNOŚĆ		ELEKTRYCZNA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA 29.03.2019</div> <div>SKALA 1:100</div> <div>NR RYS. 5</div> </div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">R1</div>