


REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019
AKTUALIZACJA ROZWIĄZAŃ NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPONIEWIERZANIA KLATKI SCHODOWEJ

LEGENDA:



– ZAKRES



- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA Z GNIAZDEM
INSTALOWAĆ NA STROPIE.



- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
WYSOKOŚĆ INSTALACJI - 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.



- MODUŁ STERUJĄCY WEJ. / WYJ.



- RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMIAJĄCY
WYSOKOŚĆ INSTALACJI - 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.



– ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – ZSP



- WYPUST YDY 3x2,5 do CSN; HDGs 3x2,5 do ZSP
ZASILANY Z TR-23/9



- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - RYGIELx2, ELEKTROZAMEK x1
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - ELEKTROZAMEK x1



– ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

ZSP - ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
RDA - URZĄDZENIE NADCIŚNIENIOWE
CSN - CENTRALA SYSTEMU UPUSTU NADCIŚNIENIA



INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.			
TRZEŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ PLAN INSTALACJI SAP - PIĘTRO III			PODPIS:
PROJEKTANT	INŻ. BOGDAN MALEC	GT-III-8386/3/76		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. JANUSZ ŁUCZKA	GP-II-7342/94/94		
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA	DATA 29.03.2019	SKALA 1:100	NR RYS. 6 R1