



LEGENDA:

- ZAKRES
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA Z Gniazdem instalować na stropie.
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY WYSOKOŚĆ INSTALACJI - 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
- MODUŁ STERUJĄCY WEJ. / WYJ.
- RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMIAJĄCY WYSOKOŚĆ INSTALACJI - 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
- ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - ZSP
- WYPUST YDY 3x2,5 do CSN; HDGs 3x2,5 do ZSP ZASILANY Z TR-23/9
- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - RYGLEx2, ELEKTROZAMEK x1 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - ELEKTROZAMEK x1
- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

ZSP - ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
RDA - URZĄDZENIE NADCIŚNIENIOWE  
CSN - CENTRALA SYSTEMU UPUSTU NADCIŚNIENIA

REWIZJA\_01 z DNIA 29.03.2019  
AKTUALIZACJA ROZWIĄZAŃ NA PODSTAWIE PROJEKTU  
WYKONAWCZEGO NAPONIEWIERZANIA KLATKI SCHODOWEJ

 <div>MaKo consulting ul. Peowiaków 9/27 22-400 Zamość NIP: 825-211-39-89 www.makoconsulting.com.pl</div>			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ		
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHOROZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ  PLAN INSTALACJI SAP - PIĘTRO IV i VII		PODPIS:
PROJEKTANT	INŻ. BOGDAN MALEC	GT-III-8386/3/76	
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. JANUSZ ŁUCZKA	GP-II-7342/94/94	
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA	DATA 29.03.2019	SKALA 1:100
		NR RYS. 8	R1