

Projektowane obwody elektryczne – rzut parteru blok "D" strona prawa

RZUT PARTERU – OBWODY ELEKTRYCZNE






LEGENDA:

- Proj. klimatyzator Multisplit – jednostka zewnętrzna
- Proj. klimatyzator Multisplit – jednostka wewnętrzna
- Proj. kurtyna powietrzna
- Proj. wypust gniazda wtyczkowego podtylnikowego 230V, 16A, IP20
- Proj. wypust zasilania drzwi wejściowych

INSTALACJE GINIAZD 230VAC WYKONANYMĄ PRZEZDEMIĘDYM 3x2,5/750V
INSTALACJĘ OŚMIETLENIA AWARYJNEGO WYKONAC PRZEZDEMIĘDYM H90 HDOS 3x1,5
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH OSPRZĘT SZCZELNY MN. IP44
PRZEWODY PROWADZIC PODTAKOWO ORAZ W LISTWACH PVC

W GŁÓWNYCH KORYTARZACH PRZEMOY ROZPROWADZAĆ W KORYTAKACH KABLOWYCH W PRZESTRZENI SUFTU PODWIESZANEGO

ROZWIESZCZENIE GŁAZD I ŁACZNIKÓW UZGODNIĆ NA ETAPIE WYKONANIA Z INWESTOREM

-  Obszar objęty opracowaniem
-  Ściany istniejące
-  Ściany do wyburzenia
-  Ściany projektowane
-  Nowoprojektowane elementy wyposażenia

Inwestor:	Samodzielny Państwowy Zakład Wypielatki m. Województwa Świętokrzyskiego w Warszawie		
	ul. Al. Józefa Piłsudskiego 10/10, 02-240 Warszawa		
Opis prac:	Prace projektowe i kosztorysowe		
	23-200 Warszawa, ul. Żelazna 133		
Termin:	Wznowienie projektu budowlanego i kosztorysu		
	tel. 791-64-01-120; 791-62-01-982		
Lokalizacja:	Wznowienie projektu budowlanego i kosztorysu		
	ul. Al. Józefa Piłsudskiego 10/10, 02-240 Warszawa		
Słownik:	Projekt wykonawczy		
	Inne i nazwa:		
Pojemność:	mg m3, kg/m3, kg/m3		
	Wznowienie projektu budowlanego i kosztorysu		
Specyfikacja:	mg m3, kg/m3, kg/m3		
	Wznowienie projektu budowlanego i kosztorysu		
Stwierdzenie:	mg m3, kg/m3, kg/m3		
	Wznowienie projektu budowlanego i kosztorysu		
1:100	RZUT PARTERU – PROJEKTOWANIE OBWODÓW		
	E-5		