



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 19 marca 2024 r.

AT.R.334.16.2024

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postępowania AT.R.334.16.2024

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. **”Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych akumulatorów zasilacza UPS Galaxy 160kVA w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”**. wpłynęły 3 pytania.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

1. „muszą to być koniecznie akumulatory Yuasa, czy mogą być równoważne” ?

Odpowiedź: Dopuszczamy do wymiany tylko YUASA , nie rozważamy innych zamienników.

2. ”czy będą Państwo zwracać złom ?”

Odpowiedź: TAK

3. „czy można wysłać ofertę mailem, czy konieczne jest przesłanie w wersji papierowej ?”

Odpowiedź: NIE

Adam Fimiarez

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

