



## LEGENDA:

- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY  
WYSOKOŚĆ INSTALACJI - 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
- MODUŁ STERUJĄCY WEJ. / WYJ.
- CZUJKA POŻAROWA WIELODETEKTOROWA  
INSTALOWAĆ W KANALE WENTYLACYJNYM
- ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - ZSP
- B/4/2/05** - OPIS ADRESU - BLOK- B/ PIĘTRO- 4/ NR PĘTLI NA PIĘTRZE- 2/  
/NR ELEMENTU NA PĘTLI- 5
- KABEL TYPU HTKSH 1x2x1mm PH90
- KABEL TYPU YLY 2x1,5mm<sup>2</sup>
- KABEL TYPU YnTKSY 2x2x0,8mm - stany urządzeń
- KABEL TYPU YnTKSY 1x2x1mm - zasilanie kłap
- KABEL TYPU YnTKSY 1x2x1mm - sterowanie pożarowe
- ZSP - ZASILACZ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
K - KLAPA POŻAROWA  
CW - CENTRALA WENTYLACYJNA



INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 066401_1 MIASTO ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO- NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU”.			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT INSTALACJI SAP - II PIĘTRO, BLOK B STRONA LEWA		PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI SAP			
PROJEKTANT	INŻ. BOGDAN MALEC	GT-III-8386/3/76		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. JANUSZ ŁUCZKA	GP-II-7342/94/94		
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA	DATA 22.02.2018	SKALA B/S	NR RYS. 4