




LEGENDA:

-  - CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA Z Gniazdem instalować na stropie.
-  - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY WYSOKOŚĆ instalacji – 1,2–1,6m od poziomu posadzki.
-  - MODUŁ STERUJĄCY WEJ. / WYJ.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdzam.plwww.pracownia.zdzam.pl

Nazwa i adres inwestycji:
DOBUDOWA BUDYNKU TRZYKONDYGNACYJNEGO Z PODPIWNICZENIEM DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA I PIĘTRZE W BLOKU "A" DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość dz. nr 84/8, jedn. ewid.: 086401_1 Miasto Zamość, obręb ewid.: 0001 Miasto Zamość

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIE UL. ALEJE JANA PAWŁA II 10

Stadium:
PB

Nr rys.
E-7

Tytuł rysunku:
PLAN instalacji SSP RZUT PIĘTRO 4-7

Skala:
1:100

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data	Podpis
PROJEKTANT	Inż. Bogdan Malec	GT-III-8388/3/76	Elektryczna	06-2017
OPRACOWUJĄCY	mgr Inż. Ewelina Białowolska	asystent	Elektryczna	06-2017
OPRACOWUJĄCY	mgr Inż. Grzegorz Jabłoński	asystent	Elektryczna	06-2017
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Janusz Łuczka	GP-II-7342/94/94	Elektryczna	06-2017