

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
MIEJSCE INWESTYCJI	UL. ALEJE JANA PAWŁA II, 22-400 ZAMOŚĆ

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/38
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	ZMYWALNIA
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 2,4w/h
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	Od 2,07 do 2,78	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010	
LAMPY	Oprawa 60x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Drzwi z samozamykaczem. Śluz materiałowa	
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	Tak, 1x
	STELAŻ	Tak, 1x
	SYFON	Tak, 1x
	BATERIA	Tak, 1x
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	Tak, 2x
	STELAŻ	Tak, 2x
	SYFON	Tak, 2x
	BATERIA DO ZLEWU	Tak, 2x
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIYWOVA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/39
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	IZBA RECEPTUROWA
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	Do sieci komputerowej
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 10w/h
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	Od 2,35 do 2,94	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010. ST - strop właściwy, tynkowany, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010. Stropy właściwe należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym.	
LAMPY	Oprawa 60x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65. Oprawa 60x60 LED szczelna, natynkowa, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Drzwi z samozamykaczem. Służa materiałowa	
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	Tak, 1x
	STELAŻ	Tak, 1x
	SYFON	Tak, 1x
	BATERIA	Tak, 1x
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIYWOVA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40a
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	PRZEDSIONEK
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	300Lx - 500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 2w/h
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	PROŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	2,60	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m³. Narożnik wkłęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Norażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010.	
LAMPY	Oprawa 60x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Drzwi z samozamykczem	
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	Tak, 1x
	STELAŻ	Tak, 1x
	SYFON	Tak, 1x
	BATERIA	Tak, 1x
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYSIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40b
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	DESTYLATORNIA
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 3w/h
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA		Od 2,30 do 2,65
POSADZKI		Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.
ŚCIANY		Ściany projektowane murowane - ściany murowane z cegły pełnej 6,5cm na zaprawie cem.-wap. Ściana tynkowana tynkiem cem.-wap., wygładzona tynkiem gipsowym. Ściana o odporności ogniowej EI30. Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.
SUFITY		GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010.
LAMPY		Oprawa 30x90, LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.
DRZWI		Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych. Drzwi przesuwne. Kolor profili RAL9010
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	Tak, 1x
	STELAŻ	Tak, 1x
	SYFON	Tak, 1x
	BATERIA DO ZLEWU	Tak, 1x
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40c
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	SŁUZA BRUDNA IZBA RECEPTUROWA
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	300Lx - 500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 4w/h
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA		Od 2,35 do 2,50
POSADZKI		Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.
ŚCIANY		Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wklęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Norażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany projektowane murowane - ściany murowane z cegły pełnej 6,5cm na zaprawie cem.-wap. Ściana tynkowana tynkiem cem.-wap., wygładzona tynkiem gipsowym. Ściana o odporności ogniowej EI30. Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.
SUFITY		GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010.
LAMPY		Oprawa 60x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.
DRZWI		Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Drzwi z samozamykczem
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	Tak, 1x
	STELAŻ	Tak, 1x
	SYFON	Tak, 1x
	BATERIA	Tak, 1x
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIYWOVA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40d
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	ŚLUZA CZYSTA IZBA RECEPTUROWA
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	300Lx - 500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 3w/h.
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA		2,50
POSADZKI		Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.
ŚCIANY		Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wkłęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Norażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.
SUFITY		GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010.
LAMPY		Oprawa 60x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.
DRZWI		Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm.
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	Tak, 1x
	STELAŻ	Tak, 1x
	SYFON	Tak, 1x
	BATERIA	Tak, 1x
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIYWOVA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40e
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	BOKS ASEPTYCZNY
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTTCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	Do sieci komputerowej
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 20w/h. Nadciśnienie.
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	-
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTTCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	Od 2,30 do 2,50	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m³. Narożnik wkłęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Norażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany projektowane murowane - ściany murowane z cegły pełnej 6,5cm na zaprawie cem.-wap. Ściana tynkowana tynkiem cem.-wap., wygładzona tynkiem gipsowym. Ściana o odporności ogniowej EI30. Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	ST - strop właściwy, tynkowany, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010. Stropy właściwe należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym.	
LAMPY	Oprawa 30x90 LED szczelna,wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Śluz materiałowa.	
WYTTCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPLYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIYWOVA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40f
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	Do sieci komputerowej
	SYGNALIZACYJNA	-
INSTALACJE SANITARNE	INNE	Domoфон
	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 2w/h.
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	WOD. - KAN.	-
	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	Od 2,63 do 2,92	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wklęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Narażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010. ST - strop właściwy, tynkowany, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010. Stropy właściwe należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym.	
LAMPY	Oprawa 60x60 LED szczelna, natynkowa, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Drzwi z samozamykaczem.	
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40g
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	MAGAZYN GOTOWEGO PRODUKTU
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	Do sieci komputerowej
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 3w/h.
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	-
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	2,92	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wkłęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Norażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	ST - strop właściwy, tynkowany, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010. Stropy właściwe należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym.	
LAMPY	Oprawa 30x90 LED szczelna, natynkowa, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Śluz materiałowa.	
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40h
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	BOKS ASEPTYCZNY PŻ
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	Do sieci komputerowej
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 20w/h. Nadciśnienie.
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	-
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	Od 2,60 do 2,92	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wkłęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Narożnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	ST - strop właściwy, tynkowany, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010. Stropy właściwe należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym.	
LAMPY	Oprawa 30x90 LED szczelna, natynkowa, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Śluzka materiałowa.	
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40i
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTTCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 3w/h.
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	-
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTTCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	2,60	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wkleśły ściany zaokrąglony, systemowy. Norażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010.	
LAMPY	Oprawa 60x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Śluzka materiałowa.	
WYTTCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIYWOVA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40j
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	
		PARTER	

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 3w/h.
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	-
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA	2,60	
POSADZKI	Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.	
ŚCIANY	Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wkłęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Narożnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.	
SUFITY	GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010.	
LAMPY	Oprawa 60x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.	
DRZWI	Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm.	
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II	NUMER POMIESZCZENIA	1/40k
MIEJSCE INWESTYCJI	AL. JANA PAWŁA II 22-400 ZAMOŚĆ	NAZWA POMIESZCZENIA	ŚLUZA BRUDNA PŻ
ZAKŁAD	SZPITAL WOJEWÓDZKI	KONDYGNACJA	PARTER

WYTYCZNE BRANŻOWE		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	OŚWIETLENIE	500Lx
	GNIAZDA WTYKOWE	Według rysunku
	GNIAZDA SPECJALNE	-
	SYGNALIZACYJNA	-
	INNE	-
INSTALACJE SANITARNE	WENT. MECHANICZNA	Nawiewno wywiewna 3w/h
	WENT. GRAWITACYJNA	-
	C.O. TEMPERATURA	20°C
	KLIMATYZACJA	Tak
	WOD. - KAN.	Tak
INSTALACJE TECHNICZNE	PRÓŻNIA	-
	TLEN	-
	SPRĘŻONE POWIETRZE	-
	INSTALACJA GAZOWA	-
	INNE	-
WYTYCZNE OGÓLNO BUDOWLANE		
WYS. POMIESZCZENIA		Od 2,35 do 2,50
POSADZKI		Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581), gr. 2mm do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu. Odporność ogniowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa. Kolor do sprecyzowania na etapie realizacji.
ŚCIANY		Ściany projektowane systemowe - ściany systemowe do pomieszczeń czystych, kolor RAL9010, gr. 5-6cm, okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m². Narożnik wkłęsły ściany zaokrąglony, systemowy. Norażnik wypukły ściany zaokrąglony, systemowy. Ściany o odporności ogniowej EI30 - A2-s1, D0 (M0). Ściany istniejące - ściany należy dokładnie przetrzeć, uzupełnić ubytki, przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym. Wszystkie ściany malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra. Styki ścian z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym, zaokrąglonym 40x40mm, antybakteryjnym RAL9003.
SUFITY		GK - sufit podwieszany z płyty gładkiej, gipsowo kartonowej na konstrukcji aluminiowej, malowany farbą higieniczną w kolorze białym np. RAL9003, RAL9010.
LAMPY		Oprawa 30x60 LED szczelna, wpuszczana, przeznaczona do pomieszczeń czystych, IP65.
DRZWI		Drzwi systemowe, aluminiowe do pomieszczeń czystych z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego. Kolor profili RAL9010 gr. 5cm. Drzwi z samozamykaczem.
WYTYCZNE SANITARNE		
ZESTAW UMYWALKOWY	UMYWALKA	Tak, 1x
	STELAŻ	Tak, 1x
	SYFON	Tak, 1x
	BATERIA	Tak, 1x
	PORĘCZ DLA NPS.	-
ZESTAW ZLEWOWY	ZLEW	-
	STELAŻ	-
	SYFON	-
	BATERIA DO ZLEWU	-
MISKA USTĘPOWA, ZESTAW	MISKA USTĘPOWA	-
	STELAŻ	-
	PRZYCIK SPŁUKUJĄCY	-
	DESKA SEDESOWA	-
	PORĘCZ DLA NPS.	-
PISUAR, ZESTAW	PISUAR	-
	STELAŻ	-
	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ	-
ZESTAW PRYSZNICOWY	BRODZIK	-
	BATERIA	-
	WYPOSAŻENIE	-

	PORĘCZ	-
ZESTAW GOSPODARCZY	KRATKA ODPIŁYWOWA	-
	KRAN ZE ZŁĄCZKA	-