



RZUT W POZIOMIE  
SUFITU PODWIESZONEGO

6




MOCOWANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ DO  
STROPU



1	Kotwa rozporowa	2
2	Podkładka	2
3	Złączka	2
4	Nakrętka sześciokątna	6
5	Pręt gwintowany	1
6	Profil	1
7	Profil tłumiący	1
8	Zaślepka profilu	2
9	Podkładka profilu	2

Zawiesia dla centrali wentylacyjnej należy mocować do stropu w miejscach belek stropowych stropu Ackermana. Przed montażem należy zlokalizować belki. Każdą z centrali mocować co najmniej na trzech parach zawiesi z profilem poprzecznym



POWIERZCHNIA CAŁKOWITA FRAGMENTU DO PRZEBUDOWY - 117,2m<sup>2</sup>  
Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 o  
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. z 2000, Nr 80, poz.  
904, ze zmianami.

INWESTOR  
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  
ul. Aleje Jana Pawła II 10  
22-400 Zamość

FAZA  
BRANŻA  
PROJEKT WYKONAWCZY  
ARCHITEKTURA

BIURO PROJEKTOWE	
Pracownia Architektury JDJ	
05-090 Raszyn ul. B. Prusa 1P tel. 603 074 532 jdjarzyna@gmail.com	
TEMAT PROJEKTU	
PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, IZBY RECEPTOROWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCI	
GŁÓWNY PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. Jacek Jarzyna	upr. nr MM/KK/009/02
TUTUŁ RYSUNKU	SKALA
LOKALIZACJA I SPOSÓB MOCOWANIA CENTRAL DO STROPU	1:20
	FORMAT
	A4
NR TEMATU	DATA
LISTOPAD 2022	NR RYS.
	A10