



KORYTO UMYWALKOWE DO ODCZYSZCZENIA I PONOWNEGO MONTAŻU  
ISTN. BATERIE BEZDOTYKOWE PRZEZNACZONE WYMIANY  
NA NOWE BATERIE BEZDOTYKOWE NA FOTOKOMÓRKĘ  
UWAGA: ZWERYFIKOWAĆ STAN TECHNICZNY MIESZACZA WODY  
W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWY

ISTNIEJĄCE KORYTO UMYWALKOWE  
WRAZ Z BATERIAMI DO DOEMONTAŻU  
PODEJŚCIA DO TRWAŁEGO ZAŚLEPIENIA

- ZK DN 20/20 - zawory grzybkowe odcinające przy pionie
- ZWP PP dn 20 - instalacja wody zimnej z PP PN 16
- CWU PP dn 20 GLASS - instalacja wody ciepłej z PP GLASS PN 16
- PCV 50, i=2,0% - instalacja kanalizacji niskosumowej
- P44 - istniejący pion wod-kan

- instalacja kanalizacji sanitarnej - odpływ grawitacyjny
- odpływ skroplin z jednostki klimatyzacji
- instalacja wody zimnej PP PN16
- instalacja wody ciepłej zimnej PP Glass PN16

- UWAGI:
- Należy zdemontować istniejące podejścia pod przybory z rur żeliwnych
  - Istniejące przybory oraz armaturę przeznaczono do demontażu.
  - Nową instalację wykonać z rur PVC niskosumowych łączonych na kielich. Projektowane poziomy wpiąć z maksymalnym wykorzystaniem istniejących trójników na pionach. Instalację prowadzić podtynkowo.
  - Przy istniejących pionach wodnych należy wymienić zawory odcinające "lokalówki"
  - Istniejące podejścia wodne pod armaturę należy zdemontować.
  - Nowe podejścia wodne do projektowanych przyborów wykonać z rur PP PN 16 oraz PP Glass PN 16 łączonych na zgrzew polifuzyjny.
  - Instalację wodną prowadzić w bruzdach ściennych w izolacji PE 6 mm

- UWAGI OGÓLNE:
- Na podstawie projektu należy opracować niezbędne projekty warsztatowe. Podczas realizacji posługiwać się zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
  - Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisami, zestawieniami i specyfikacjami oraz wszelkimi materiałami towarzyszącymi projektowi.
  - Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom p.poż. oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz BHP
  - Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty i dopuszczenia.
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.



INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁ II W ZAMOŚCIU AL. JANA PAWAŁA II 10, 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 84/7; 84/8 JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ OBREB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ			
TYTUŁ OPRACOWANIA :	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "UTWORZENIE WZORCOWEGO OŚRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHOROZENIAMI NEUROLOGICZNO - NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA PAWAŁA II W ZAMOŚCIU			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONT SALI C1 BLOKU OPERACYJNEGO II PIĘTRO BLOKU B RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN	PODPIS:		
PROJEKTANT	MGR INZ. PAWEŁ GMYZ	LUB/0177/PWOS/10		
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. MARIANNA MICHAŁKIEWICZ	UANB II 7342/68/93		
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA	DATA 15.06.2018	SKALA 1:100	NR RYS. S-01